Bijlage : gebruiksbepalingen voor een juiste en veilige bedrijfsvoering

Maak een keuze uit de soort aansluiting en controleer of deze in de betreffende kast aanwezig is.

1 □ éénfase aansluiting 230V (lichtnet), 16 A . . . . kw

2 □ driefase aansluiting 400V (krachtstroom) 5 polig met nul . . . . KW

3 □ 16 A □ 32 A □ 63 A

Overzicht marktkasten gemeente Twenterand

		soort aansluiting	Aanwezig **1** eur	norm	**2**	Aanwezig **3** 16A 5p	32A 5p	63A 5p
Den Ham	De Brink	3 x 63 A	x	x	x	x	x	x
Vroomshoop	Oranjeplein	3 x 50 A	x		x		x	
Vroomshoop	Koele van Ensing	3 x 80 A	x	x	x		x	x
Vroomshoop	Julianaplein - zuid	3 x 50 A	x			x	x	
Westerhaar	Oranjestraat	3 x 63 A	x			x	x	
Vriezenveen	Manitobaplein	3 x 80 A	x		x			x
Vriezenveen	Westeinde De Lelie	3 x 80 A	x	x		x	x	
Vriezenveen	Westeinde De Lelie	Dochterkst.	x				x	x
Vriezenveen	Kerkstr. Herv. Kerk	3 x 25 A	x	x		x	x	

(5p = 5 polig)

1 In geval van kortsluiting of enig ander vermeend disfunctioneren van de tijdelijke elektriciteitsvoorziening dient vergunninghouder terstond met de storingsdienst van de gemeente Twenterand contact op te nemen zonder vooraf naar eigen of naar iemands anders inzicht te handelen. (tel. 0546 – 840850).

2 Hij draagt zorg voor zodanige inwendige elektrische verdeelinrichting van de standwagen dat deze voldoet aan de eisen conform NEN 1010 en NEN 3140. Dit betekent dat hijzelf verantwoordelijk is voor het (laten) uitvoeren van de betreffende controles.
Op verzoek van de gemeente Twenterand dient hij de resultaten van de betreffende controles ter inzage te geven. **De betreffende bescheiden dienen altijd ter plaatse aanwezig te zijn.**

3 Hij draagt zorg voor alle juiste aansluit bekabeling en houdt deze bekabeling met stekers en contrastekers in ordelijke staat in eigen beheer.
Dit betekent dat hijzelf verantwoordelijk is voor het (laten) uitvoeren van de betreffende controles.
Op verzoek van de gemeente Twenterand dient hij de resultaten van de betreffende controles ter inzage te geven. **De betreffende bescheiden dienen altijd ter plaatse aanwezig te zijn.**

4 Hij draagt zorg voor een zodanige omgang met de bekabeling, stekkers en contrastekkers dat steeds een veilige werking is gewaarborgd.
(zoals loopbescherming, overtollige lengte, beschadigingrisico, trekontlasting en vochtwering).

5 De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van storingen in de kast welke tijdens de standplaatsuren ontstaan.